



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie^A

22-300 Krasnystaw ul. Sobieskiego 4
tel. (82) 543-15-22, (82) 543-15-23 fax (82) 576-49-01
www.spzozkrasnystaw.pl sekretariat@spzozkrasnystaw.pl



Znak sprawy OR-ZP/230-27/2015

Krasnystaw, dnia 17 czerwca 2015 r.

Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym na dostawę gazów medycznych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie informuje, że w postępowaniu przetargowym na dostawę gazów medycznych wpłynęły pytania, na które zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.), udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Jaka jest liczba punktów poboru gazów medycznych z podziałem na rodzaj gazów i producentów /tlen, podtlenek, spr. Pow., próżnia, odciągi itp./ oraz ich usytuowanie na oddziałach / oddziały łóżkowe, zabiegowe, Bl. Operacyjne/

Odpowiedź:

Tabela w załączeniu.

Pytanie 2

Jaka jest ilość Strefowych Zespołów Kontrolno-Alarmowych oraz Sygnalizatorów z podziałem na rodzaj gazów i producentów?

Odpowiedź:

Strefowe Zespoły Kontrolno-Alarmowe i Sygnalizacyjne (tlen, sprężone powietrze, próżnia)/ prod. INSMED Rzeszów - 6 szt.

Pytanie 3

Jakie źródła gazów medycznych /rozprężalnie, sprężarkownie, agr. Próżniowe/ funkcjonują w Szpitalu z podziałem na typy i producentów?

Odpowiedź:

W szpitalu funkcjonują:

- Centrale rozprężania gazów medycznych (tlen) / prod. INSMED Rzeszów - 2 szt.
- Sprężarkownia- Sprężarki / prod. ROTA CUBE/ Włochy
- Bateria butli zbiorczych (dwutlenek węgla) / prod. INSMED Rzeszów
- Bateria butli zbiorczych (podtlenek azotu) / prod. INSMED Rzeszów

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
(podpis nieczytelny)
mgr Piotr Matej

Odpowiedź na pytanie 1

Centrala gazów/ tlen i sprężarki zlokalizowane na niskim parterze (blok A) Budynku Głównego Szpitala (poz. 2 – 10)

Centrala gazów/ tlen zlokalizowana na parterze Budynku Neurologicznego przy SINN (poz. 12)

Lp.	Lokalizacja	Ilość zestawów	Ilość gniazd w zestawie	Tlen	Próżnia	Sprężone powietrze	Producent
1.	Budynek Główny Szpitala						
2.	Oddział Dziecięcy	18	(1 / 1 / 1)	18	18	18	INSMED Rzeszów
3.	Szpitalny Oddział Ratunkowy	7	(1 / 1 / 1)	7	7	7	INSTAL Rzeszów
		4	(1 / 1 / 0)	4	4	0	
4.	OA i IT	7	(2 / 1 / 1)	14	7	7	INMED Karczewscy
5.	Ginekologia	2	(1 / 1 / 1)	2	2	2	INMED Karczewscy
6.	Trakt Porodowy	4	(1 / 1 / 0)	4	4	0	INSMED Rzeszów
7.	Położnictwo	3	(1 / 1 / 1)	3	3	3	INMED Karczewscy
8.	Noworodki	1	(1 / 1 / 1)	1	1	1	INSMED Rzeszów
9.	Trakt Operacyjny (3 sale operacyjne)	2	(1 / 1 / 1)	2	2	2	INSMED Rzeszów
		4	(2 / 1 / 2)	8	4	8	
10.	Pododdział Kardiologiczny	3	(2 / 2 / 2)	6	6	6	INSTAL Rzeszów
11.	Budynek Neurologiczny						
12.	Sala Intensywnego Nadzoru Neurologicznego	5	(1 / 1 / 1)	5	5	5	INSMED Rzeszów
RAZEM:		60	x	74	63	59	x

Centrala gazów: podtlenek azotu, dwutlenek węgla zlokalizowana na II piętrze (blok A) Budynku Głównego Szpitala tylko do zasilenia kolumn w salach operacyjnych Bloku Operacyjnego.

Lp.	Lokalizacja	Ilość zestawów	Ilość gniazd w zestawie	Tlen	Próżnia	Sprężone Powietrze	Podtlenek azotu	Dwutlenek węgla	Producent
1.	Budynek Główny Szpitala								
2.	Kolumny na Trakcie Operacyjnym (3 sale operacyjne)	3	(2 / 1 / 1 / 1 / 0)	6	3	3	3	0	Kendromed
		3	(1 / 1 / 0 / 0 / 1)	3	3	0	0	3	
RAZEM:		6	x	9	6	3	3	3	x