



YDyp 3 x 2,5mm<sup>2</sup> w/t  
YDyp 3 x 1,5mm<sup>2</sup> w/t  
YDyp 3 x 2,5mm<sup>2</sup> w/t  
YDyp 5 x 2,5mm<sup>2</sup> w/t  
2 x YDyp 3 x 2,5mm<sup>2</sup> w/t  
YDyp 4 x 1,5mm<sup>2</sup> w/t

2 x UTP 4 x 2 x 0,5 kat.6 p/t / Ø18

#### WYKAZ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

- A. Oprawa świetłkowa nasufitowa 2 x 36 W z kloszem mlecznym, IP40  
A1. Oprawa świetłkowa nasufitowa 2 x 18 W z kloszem mlecznym, IP40  
B. Oprawa świetłkowa nasufitowa 2 x 56 W z kloszem mlecznym, IP40  
C. Oprawa ścienna skośna 1 x 60 W z kloszem mlecznym, IP 40  
D. Oprawa sufitowa 1 x 60 W z kloszem mlecznym, IP 40  
F. Oprawa świetłkowa do wbudowania w sufit podwieszony 4 x 18 W, IP40  
Fw. Oprawa świetłkowa do wbudowania w sufit podwieszony 4 x 18 W, z modułem awaryjnym H=2godz., IP40  
K. Oprawa oświetlenia kierunkowego - awaryjnego 11 W z modułem awaryjnym h=2godz., IP 20  
Lb. Lampa bakteriobójcza sufitowa VC 301 - 30 W, IP 20

#### OZNACZENIA :

- Ksb Kaseta sterowania lampami bakteriobójczymi "Osmoz" - Legrand (podtynkowa)  
P.N. Panel nadłóżkowy typu "MERY" (ośw. nocne 5W, ośw. miejscowe 18W)  
Psw-k Programowalny sterownik centrali naw. - wyw. z wyświetlaczem tekstowym i diodami sygnalizacyjnymi

- Przewody obwodów nierzewowanych YDyp 3 x 1,5mm<sup>2</sup> i YDyp 3 x 2,5mm<sup>2</sup> p/t  
Przewody obwodów rezerwowanych YDyp 3 x 1,5mm<sup>2</sup> i YDyp 3 x 2,5mm<sup>2</sup> p/t  
Przewody obwodów nierzewowanych lamp bakteriobójczych YDyp 3 x 1,5mm<sup>2</sup> p/t  
Przewody sterownicze centrali nawiewno - wywiewnej YKSY 7 x 1 mm<sup>2</sup> p/t  
Przewody instalacji telefonicznej UTP 4 x 2 x 0,5 kat. 6 - z szafy krosowniczej  
Przewody obwodów siłowych YDyp 5 x 2,5mm<sup>2</sup> w/t

Centrala nawiewno - wywiewna

#### UWAGI :

1. Przewody instalacji telefonicznej układać w RV/k p/t  
2. Panele nadłóżkowe zasilić przewodami YDyp 3 x 2,5mm<sup>2</sup> (gniazda wtyczkowe) + YDyp 3 x 1,5mm<sup>2</sup> (oświetlenie)

#### UKŁAD SIECI TN-C-S SEPARACJA ODBIORNIKA I.T.

Nazwa i adres obiektu: Modernizacja istniejących pomieszczeń w bud. głównym szpitala - Oddział Okulistyczny i Pulmonologiczny w Krasnystawie ul. Głowackiego 3				Etap : <b>PB</b>		Nr rys. <b>4</b>	
Inwestor: SP ZOZ Krasnystaw ul. M. Sobieskiego 4B				Skala : <b>1 : 70</b>			
Tytuł rysunku: Plan instalacji elektrycznych wewnętrznych, oddziałów Oddziałów Okulistyki i Pulmonologii - II piętro				Branża: elektryczna			
Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Zakres	Data	Podpis		
PROJEKTANT: inż. Bogdan Malec	GT-III8386/3/76	Instal. elektr.	Instal. elektr.	07.2018r.			
OPRACOWAŁ: inż. Artur Urbaniak		Instal. elektr.	Instal. elektr.	07.2018r.			
SPRAWDZAJĄCY: inż. Marek Siedlecki	UANB - VI - 9397/32/90	Instal. elektr.	Instal. elektr.	07.2018r.			

RZECZOWNIAWA DO SPRAW ZABEZPIECZEN  
PRZECIWOPOŻAROWYCH  
inż. Roman Popajewski  
Nr upr. 431/2000  
Zamość, dnia 28.08.2018r.  
Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej  
stwierdzam  
bez uwag z uwagami: